

ООО «ЭДС», 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтových бригад, 15, строение 4а, оф.36

(организация - исполнитель, адрес)

Лицензия

(кем выдана, регистрационный номер, дата регистрации)

Лаборатория

Уральское управление Ростехнадзора № 13-01-28-ЭТЛ-14/147 от 12 декабря 2014 г.

(кем выдана, регистрационный номер, дата регистрации)

ПРОТОКОЛ № 4 проверки устройств защитного отключения (УЗО)

Принадлежность электропроводок (кабельных линий):

(предприятие, цех, подстанция, установка, номер или шифр схемы, на которой приведено оборудование)

г.Екатеринбург, ул.

Методика проведения испытания:

МИ-4, утверждена ген.директором ООО «ЭДС» Шенявским В.В. 10 ноября 2014г.

(название, когда и кем проведена)

Причина проведения испытания:

по графику

(после ремонта, по графику ППР, аварийные ситуации)

Дата проведения испытания:

12 декабря 2016г.

При визуальном осмотре УЗО механические неисправности не установлены.

Измерение электрических величин проведено при температуре окружающей среды 22 °С средствами измерения:

Наименование средства измерения	Тип	Заводской №	Предел измерения		Класс точности	Дата пос.поверки	Дата оч.поверки
			Диапазон	ед. измерения			
Измеритель параметров УЗО	ПЗО-500	0037	0-500	мА		03.02.16	02.02.17

1. Протокол распространяется только на электрооборудование, подвергнутое испытаниям.
2. Протокол не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или Лаборатории электроизмерений

№ п.п.	Наименование защищаемой цепи	Тип УЗО	I диф. уст. mA	Iдиф. срабат. mA	t сраб., мс	Заключение
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ						
Коридор						
1	<i>ЩС-ИТП</i>					
2	Группа 7	ID	30	28	16	соответствует
3	Группа 8	ID	30	29	25	соответствует
4	Группа 9	ID	30	30	25	соответствует
5	Группа 10	DPN N	30	29	25	соответствует
6	Группа 11	DPN N	30	28	28	соответствует
1-й ЭТАЖ						
Электрощитовая 117						
	<i>РЩ-ТЗ</i>					
7	Группа 1	DPN N	30	28	16	соответствует
8	Группа 2	DPN N	30	29	25	соответствует
9	Группа 3	DPN N	30	30	25	соответствует
10	Группа 4	DPN N	30	29	25	соответствует